



• ЦНИИПРОМЗДАНИЙ •

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
«Центральный научно-исследовательский и проектно-
экспериментальный институт промышленных зданий и
сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»)

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2
Телефон: +7 (495) 482 45 06; факс +7 (495) 482 43 06
e-mail: cniipz@cniipz.ru; http://www.cniipz.ru
ОГРН 1027739344544, ИНН 7713006939, КПП 771301001

04.12.2019 № 1859/3-6

На № 01.02.576 от 16.10.2019 г.

Руководителю Инженерно
Технического Центра
Корпорации ТехноНИКОЛЬ

Арабову А.Р.

ЦНИИПромзданий рассмотрел Ваш запрос по поводу выпускаемой корпорацией теплоизоляционной сэндвич-панели марки «ТехноНИКОЛЬ Ц- XPS» (ТУ 22.21.41.-036-72746455-2009), представляющей собой выполненный в заводских условиях кровельный сборный элемент, включающий плиту из экструзионного пенополистирола и верхний слой из высокопрочного полимерцементного раствора толщиной не менее 10 мм. Институт считает возможным применение сэндвич-панели марки «ТехноНИКОЛЬ Ц- XPS» на крышах зданий и сооружений, при этом водоизоляционный ковер по такому элементу необходимо предусматривать из битумно-полимерного рулонного материала с армирующей основой из синтетических волокон или с другой основой, обладающей относительным удлинением не менее 30%. Основанием под водоизоляционный ковер при применении сэндвич-панели служит ее огрунтованная поверхность (при кровельной клеевой системе) верхнего слоя из высокопрочного полимерцементного раствора.

Генеральный
директор



Н.Г. Келасьев

Исп. Воронин А.М.
Т. 8(495) 482-19-49