

**Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства»
ГУП «НИИМосстрой»**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ27

Свидетельство о включении в реестр № 176

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «НИИМосстрой»


С.В. Малютин
«14» апреля 2014г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 135
по результатам испытаний

по теме: «Проведение испытаний на стойкость к климатическим воздействиям двухкомпонентного полиуретанового герметика для межпанельных стыков по методике ГУП «НИИМосстрой» с прогнозированием сроков службы»

договор № 735/12/00/13 от 17 октября 2013г.

Лаборатория долговечности строительных материалов и герметизации

Заведующая лабораторией, канд. техн. наук  Серебренникова Н. Д.

Тел.: (499) 739-30-34, факс: (499) 739-31-23

Москва 2014

Регистрационный № 237/12/14

**ГУП «НИИМОССТРОЙ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Плано-экономический отдел**


Заключение

На основании результатов работы, проведенной в ГУП «НИИМосстрой» по договору № 735/12/00/13 с ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», прогноз долговечности, выполненный графическим методом по изменению показателя относительного удлинения образцов-фрагментов швов, показывает, что срок службы двухкомпонентного полиуретанового герметика, представленного Заказчиком, составит порядка 15 лет.

Заключение по прогнозируемому сроку службы герметика в стыке будет выполняться при условии применения герметика в стыке слоем толщиной не менее 4,0-5,0 мм. и соблюдения требований Инструкции по технологии производства работ с этим материалом.

Заведующая лабораторией



Серебренникова Н.Д.

Старший научный сотрудник



Бояринов С.И.